



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 30.10.2023 по 02.11.2023 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 30.10.2023 по 02.11.2023 проведено такі роботи:**

**30.10.23р - в холі 14-го поверху в замку дверей виходу на холодну зону встановлено циліндр.**

**30-31.10.23р - у першому вхідному тамбурі до будинку з боку дворового фасаду виконані роботи з відновлення пошкодженої облицювальної плитки стін - демонтаж битої плитки, рихтування та зміцнення профілів, переустановка цілої плитки.**

**30.10,03.11.23р - з боку дворового фасаду будинку ведуться роботи з відновлення пошкоджених відкосів на вхідних дверях на сходову клітку - демонтаж розбитого гіпсокартону та пошкоджених профілів, монтаж профілів.**

**31.10.23р - в котельні замінено насос циркуляції системи гарячого водопостачання верхньої зони.**

**31.10-01.11.23р - в котельні замінено теплообмінник системи гарячого водопостачання верхньої зони.**

**01.11.23р - у першому та у другому вхідних тамбурах до будинку з боку дворового фасаду встановлені нові стельові світильники - панель світлодіодна кругла -3 шт.**

**01.11.23р - у технологічній шахті 18-го поверху усунуто причину течі на стояку №1 гарячого водопостачання верхньої зони будинку D 32 мм.**

**01-03.11.23р - з боку дворового фасаду ведуться роботи з відновлення пошкодженої облицювальної плитки фасаду - демонтаж битої плитки, рихтування та зміцнення профілів, переустановка цілої плитки.**

**02.11.23р- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів -2 шт. зовнішньої каналізації будинку.**

**02.11.23 р- проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.**

**02.11.23 р- в паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, приямків та зливоприймачів.**