



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 13.11.2023 по 17.11.2023 :

Шановні мешканці будинку, у період з 13.11.2023 по 17.11.2023 проведено такі роботи:

13-14.11.23р - з боку дворового фасаду будинку виконані роботи з ремонту откосів на входних дверях на сходову клітку - фінішна шпаклівка, фарбування, встановлення чобітків.

13-17.11.23р - ведуться роботи з ремонту холу 1-го поверху - відновлення профілю пошкодженої підвісної стелі, розшивка, ґрунтовка і шпаклівка тріщин, фарбування стелі в два шари та стін в один шар.

13-14.11.23р - у першому та у другому входних тамбурах до будинку з боку дворового фасаду виконані роботи з фарбування стель у два шари.

14-15.11.23р - по периметру будинку замінено елементи облицювальної плитки фасаду - 27 місць.

15.11.23р - у технологічних шахтах 14-го та 24-го поверху на лежаках рециркуляції гарячого водопостачання нижньої та верхньої зони будинку замінено клапани, що розвітрюють, на повітровідвідники автоматичні Spirotop AAV ½»-2 шт.

15-17.11.23р - з боку дворового фасаду будинку заповнені роботи з відновлення пошкодженої облицювальної плитки фасаду на вході в сміттекамеру.

16.11.23р - у другому входному тамбурі до будинку з боку дворового фасаду виконані роботи з фарбування стін.

16.11.23р - з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з герметизації примикання плит ганку - бетонування.