



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 20.11.2023 по 25.11.2023 :

Шановні мешканці будинку, у період з 20.11.2023 по 25.11.2023 проведено такі роботи:

20.11.23р - у паркінгу будинку -2 рівень (місце 68) замінено спринклер спринклерної системи пожежогасіння.

20.11.23р- закінчено роботи з ремонту холу 1-го поверху – фарбування стін другий шар.

20-24.11.23р - ведуться роботи з ремонту приміщення серверної будинку – демонтаж пошкодженої штукатурки стін та откосів вікна та двері, встановлення перфокутників, утеплення віконного отвору, розшивка, ґрунтовка та шпаклівка тріщин, стартова шпаклівка стін по сітці, шпаклівка стін по сітці стін, перевстановлення вхідних дверей.

22.11.23р - у технологічних шахтах 13-го поверху на стояках №1 та №2 подачі опалення нижньої зони будинку замінено клапани, що розвітрюють, на повітровідвідники автоматичні Spirotop AAV ½»-2 шт.

24.10.23р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

24.10.23р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

24.11.23р - на 1-му поверсі будинку в ліфтовому холі паркінгу замінено світильник.

24.11.23р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

24.11.23р- в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

25.11.23р- в котельні виконані роботи з герметизації котла № 1.