



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 24.10.2023 по 29.10.2023 :

Шановні мешканці будинку, у період з 24.10.2023 по 29.10.2023 проведено такі роботи:

24-25.10.23р - у першому вхідному тамбурі до будинку з боку дворового фасаду виконані роботи з відновлення пошкодженої підвісної стелі 8,5 м.кв. - Монтаж гіпсокартону.

26.10.23р - проведено пуско-налагоджувальні роботи щодо включення в роботу системи опалення будинку.

26.10.23р - в котельні на трубопроводах гарячого водопостачання та опалення додатково закріплено теплоізоляцію та відновлено ділянки відсутньої теплоізоляції.

26-28.10.23р - у другому вхідному тамбурі в будинок з боку дворового фасаду виконані роботи з відновлення пошкодженої підвісної стелі-заміна гіпсокартону (демонтаж, установка).

29.10.23р - у технологічній шахті 23-го поверху усунуто причину течі на врізанні в стояк пожежного водопостачання на ПК D 76 мм.