



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 04.12.2023 по 08.12.2023 :

Шановні мешканці будинку, у період з 04.12.2023 по 08.12.2023 проведено такі роботи:

04.12.23р - у технологічній шахті 3-го поверху (кв.5) усунуто причину течі на стояку №6 гарячого водопостачання нижньої зони будинку D40 мм.

04.12.23р - усунути пошкодження м'якого покриття покрівлі прибудованого нежитлового приміщення - 5 місць.

08.12.23р - на технічному поверсі, у місцях загального користування 25-12-го поверху в котельні та насосній будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей.

08.12.23р - в холах 25-12-го поверху будинку проведено ревізію петель та замків на дверцятах шаф з комунікаціями.