



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 18.12.2023 по 22.12.2023 :

Шановні мешканці будинку, у період з 18.12.2023 по 22.12.2023 проведено такі роботи:

18.12.23р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

18.12.23р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

18.12.23р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

18.12.23р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

18-19.12.23р - в технологічній шахті 1-2 поверхи та у підвалі будинку замінено через перекриття ділянку стояка гарячого водопостачання № 5 нижньої зони D40 мм – 5,5 м. .

19.12.23р - у холах 2-25 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 24 шт.

19.12.23р - для посипання від криги пішохідних зон на прилеглий до будинку території закуплено та завезено сіль технічну - 100 кг.

22.12.23р - у підвалі та в насосній будинку усунуті причини течі на лежку рециркуляції гарячого водопостачання від стояків №5-6 нижньої зони та стояку №2 подачі гарячого водопостачання нижньої зони D 40 мм.