



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 27.11.2023 по 01.12.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 27.11.2023 по 01.12.2023 проведено такі роботи:

27.11.23 р - у підвалі будинку під. №1 очищені від стічних вод дренажні приямки – 4 прим.

27.11.23р - у паркінгу будинку проведено планове очищення від стоків, піску та мулу дренажних приямків -13 шт.

27.11.23р - під.№1 на других вхідних дверях до будинку з боку дворового фасаду замінено верхній шпингалет.

27.11.23 р. під.№2 1-2 поверх у місцях загального користування будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень- 12 шт.

27.11.23 р - у паркінгу будинку під.№2 очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень-3 шт.

28.11.23р - в насосній будинку замінено стаціонарний дренажний насос.

28.11.23р-під. №1 на покрівлі котельні на трубі вентиляції встановлений дефлектор з виготовленням стійок -3 шт.

28.11.23р - в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

28-29.11.23р - на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

28-29.11.23р - під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку -2 шт.

28-30.11.23р -під.№1. №2 у холах 2-22 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 74 шт.

29.11.23р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

30.11.23р-під.№2 у холі 22-го поверху усунуто причину течі на стояку пожежного водопостачання D89 мм.

30.11.23р - для обслуговування паркінгу будинку придбано шланг поливальний ½» - 30 м.

01.12.23р - під.№2 на технічному поверсі будинку на дверях виходу на холодну зону встановлена клямка.