



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мінська, 49 у період з 04.12.2023 по 07.12.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.12.2023 по 07.12.2023 проведено такі роботи:

04.12.23р-під. №2 у котельні будинку на системі підживлення котлового контуру замінено зворотній клапан 1».

04.12.23р-під. №1 у бойлерній будинку усунуто причину течі на фільтрі грубого очищення D 65 мм на подачі опалення паркінгу (заміна прокладки).

04.12.23р -під.2 у холі 16-го поверху на рамці опалення квартири №211 замінено прокладки $\frac{3}{4}$ » на різьбових з'єднаннях приладу обліку споживання тепла.

06.12.23 р-під. №1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації та випусків у каналізаційні колодязі -4 шт.

06.12.23р -під.№1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку -4 шт.

07.12.23р - для посипання від криги пішохідних зон на прилеглий до будинку території закуплена та завезена сіль технічна - 100 кг.