



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 06.12.2023 по 07.12.2023 :

Шановні мешканці будинку, у період з 06.12.2023 по 07.12.2023 проведено такі роботи:

06.12.23р - у тепловому пункті будинку після проведення робіт з ремонту, чищення та стендового випробування встановлено та підключено до роботи насос №2 циркуляції опалення.

07.12.23р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп по робочих групах, під.№3 у холі 1-го поверху у світильнику освітлення замінено лампотримач.

07.12.23 р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

07.12.23р - в насосному та тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.