



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 02.01.2024 по 05.01.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 02.01.2024 по 05.01.2024 проведено такі роботи:

02.01.24р - ведуться роботи зі встановлення на вентиляований дворовий фасад будинку профлиста ПС-10.

03.01.24р - у технологічній шахті 11-го поверху усунуто причину течі на стояку №4 гарячого водопостачання будинку D32 мм.

03.01.24р - в котельній будинку усунуті причини течі на накопичувальному баку гарячого водопостачання нижньої зони та на різьбовому з'єднанні приладу обліку тепла на подачі теплоносія на теплообмінники гарячого водопостачання нижньої зони.

03.01.24р - у холі 5-го поверху у світильнику освітлення замінено лампи -2 шт.

03.01.24р - у паркінгу будинку на другій двері виходу на -2 рівень з ліфтового холу замінено доводчик.

05.01.24 р - проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.

05.01.24р - проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів - 2 шт. зовнішньої каналізації будинку.

05.01.24 р- в паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, напрямків та зливоприймачів.