



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 12.02.2024 по 16.02.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 12.02.2024 по 16.02.2024 проведено такі роботи:

12.02.24р - корп.№2 у бойлерному будинку усунуті причини течі на стояку D 50 подачі гарячого водопостачання з теплообмінника в накопичувальний бак та на лежку D 89 між накопичувальними баками гарячого водопостачання нижньої зони.

16.02.24р - корп.№1 у бойлерній будинку усунуто причину течі на лежку D 50 подачі гарячого водопостачання нижньої зони.