



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 20.02.2024 по 21.02.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 20.02.2024 по 21.02.2024 проведено такі роботи:**

**20.02.24р - у бойлерному будинку усунуто причину течі на подачі теплоносія на теплообмінник №2 гарячого водопостачання нижньої зони (перепакована американка D1»).**

**20-21.02.24р - у підвалі будинку під. №1, під.№2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків - 8 шт.**

**20-21.02.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1,2.**