



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 19.02.2024 по 23.02.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 19.02.2024 по 23.02.2024 проведено такі роботи:

19.02.24р - проведено роботи з діагностики та відновлення роботи системи контролю доступу будинку (відсутність сигналу відеоспостереження на монітор) – замінено відеореєстратор.

23.02.24р - усунуто засмічення побутовими відходами лежака внутрішньобудинкової каналізації D100 (ліва сторона від двокімнатних квартир) та випуск у каналізаційний колодязь.