



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 05.02.2024 по 08.02.2024 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 05.02.2024 по 08.02.2024 проведено такі роботи:**

**05.02.24 р- проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.**

**05.02.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів -2 шт. зовнішньої каналізації будинку.**

**05-07.02.24р - у паркінгу будинку -2 рівень у побутовому приміщенні, за пайовою участю власників виконані роботи з покриття підлоги – заготівля за розміром укладання та кріплення до підлоги дюбелями OSB.**

**06.02.24р - у технічній шахті у холі 12-го поверху усунуто причину течі на врізках у стояки холодного та гарячого водопостачання на квартиру №48 (перенарізані та перепаковані різьбові з'єднання).**

**07.02.24 р - в паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, прямихків та зливоприймачів.**

**07.02.24р - у паркінгу будинку на -1 рівні замінені ділянки стояка та лежака дренажної труби від трапів котельні D110-3 м.п.**

**07.02.24р - у технологічній шахті 21-го поверху усунуто причину течі на стояку №3 гарячого водопостачання верхньої зони будинку D40 мм.**

**08.02.24р - в котельні замінено ділянку трубопроводу гарячого водопостачання верхньої зони D32 мм між насосом циркуляції системи та накопичувальним баком - 1 м.п.**