



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 05.03.2024 по 07.03.2024 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 05.03.2024 по 07.03.2024 проведено такі роботи:**

**05.03.24р - у паркінгу будинку (ліва сторона) усунуто підтікання на з'єднанні лежака внутрішньобудинкової каналізації D100 - накладено стрічковий бандаж.**

**06.03.24р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.**

**07.03.24р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**

**07.03.24р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.**

**07.03.24р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.**

**07.03.24р - з боку дворового фасаду будинку виконані підготовчі роботи до відновлення пошкодженого оздоблення фасаду на рівні технічного та 15-го поверху - 3 місця (зачистка оздоблення, що відшарувалося, завантаження та спуск) - висотні роботи.**