



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 11.03.2024 по 15.03.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 11.03.2024 по 15.03.2024 проведено такі роботи:

11.03.24р - у холі 12-го поверху у технологічній шахті усунуто причину течі на стояку №1 гарячого водопостачання верхньої зони будинку D32 мм.

13-14.03.24р - в холі 25-го поверху виконані роботи із закриття отвору в обшивці стіни гіпсокартоном – монтаж каркасу та гіпсокартону.

13-15.03.24р - в холі 25-го поверху ведуться роботи з ремонту стін - розшивка тріщин, ґрунтовка, встановлення перфокутників, стартова шпаклівка місцями по сітці, заготівля та встановлення плиток чобітків підлоги - 11 шт.