



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 18.03.2024 по 24.03.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 18.03.2024 по 24.03.2024 проведено такі роботи:

18-20.03.24р - в холі 25-го поверху виконані роботи з ремонту стін – шліфування, ґрунтовка, фінішна шпаклівка, фарбування.

20-21.03.24р - в холі 24-го поверху ведуться роботи з ремонту стін - розшивка тріщин, ґрунтовка, фінішна та стартова шпаклівка, виготовлення та встановлення каркаса у вирізані отвори в гіпсокартоні.

21.03.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку, 11-25 поверх проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей, змащування замків та петель дверей.

21.03.24р - у ліфтових холах будинку 1-25 поверху проведено планове миття жалюзійних решіток на клапанах димовидалення – 50 шт.

23.03.23р - у технологічній шахті 24-го поверху усунуто причину течі на лежку D50 подачі холодного водопостачання на стояки №1,2 верхньої зони будинку.

23.03.23гр - у технологічній шахті 7-го поверху усунуто причину течі на врізанні D20 у стояк гарячого водопостачання №3 нижньої зони будинку на кв. 29 .

23.03.23р - у технологічній шахті 9-го поверху усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання №2 нижньої зони будинку D 32 .

24.03.24р - у насосному будинку усунуто причину течі на різьбовому з'єднанні дренажного крана 1/2» на врізанні в лежак подачі холодного водопостачання до будинку.

24.03.23р - у технологічній шахті 10-го поверху усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання №3 нижньої зони будинку D 32 .