



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 09.04.2024 по 11.04.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 09.04.2024 по 11.04.2024 проведено такі роботи:

09.04.24р - корп.1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації - 16 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

09.04.24р - в котельнях та бойлерних будинку корп. № 1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання дренажних приямків - 4 шт.

09.04.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 8 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1,2.

09.04.24 р - у паркінгу будинку корп. №1,2 очищені від піску та мулу та промиті дренажні приямки - 8 шт.

09.04.24р - корп.№2 у бойлерному будинку на трубопроводі, що подає системи тепlopостачання нижньої зони замінена антивібраційна фланцева вставка D 125 мм - 1 шт.

09-10.04.24р - в бойлерній будинку корп. №2 промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

10.04.24р – корп.№1 у котельні на системах опалення та гарячого водопостачання почищені та промиті фільтри D125 фланцевий -1 шт. , D 65 фланцеві - 2 шт. , D 40 різьбові -3 шт. , D 32 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт.

10.04.24р – корп.№1 у бойлерному будинку на системах опалення та гарячого водопостачання почищені та промиті фільтри D 125 фланцевий-1 шт., D 65- фланцеві- 6 шт., D 40 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт. , D 20 різьбові - 4 шт.

11.04.24р - замінено привід розпашних воріт в огороженні прибудинкової території будинку.