



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 22.04.2024 по 26.04.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 22.04.2024 по 26.04.2024 проведено такі роботи:

22.04.24р - у бойлерній будинку корп. №1 промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №3 та №4 системи опалення нижньої зони.

22.04.24р - корп. №2 у технологічній шахті в холі 4-го поверху усунуто причину течі на стояку пожежного водопостачання D89 мм.

22.04.24р - корп. №2 на покрівлі будинку проведено ревізію покриттів парпетів, по периметру додатково закріплено металеве покриття парпетів – 16 м.п.

22.04.24р - корп.№1, у холі 1-го поверху замінено ручку на вхідних дверях у санвузол МЗК.

22-26.04.24р - проведено покос трави на газонах по периметру будинку.

23.04.24р - в котельні будинку корп. №2 промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.

23.04.24р - корп. №2 у холах 2-23 поверху на трубопроводі колекторів опалення квартир, що подає та повертається, проведена ревізія різьбових з'єднань манометрів – 176 шт. із заміною прокладок за потребою.

24.04.24р - у бойлерній будинку корп. №2 промиті розчином від накипу котловий та внутрішньобудинковий контури теплообмінника №1 системи опалення нижньої зони.

24.04.24р - корп. №2 в холі 1-го поверху в санвузлі МЗК та конс'єржів усунуено засмічення сифона умивальника.