



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 01.04.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.04.2024 проведено такі роботи:

01.04.24р- в паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу на -1-му рівні – дренажних воронок - 12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків - 6 систем та дренажних приямків - 6 шт.

01.04.24р - під. №2, у технічній шахті в холі 3-го поверху усунуто причини течі на подачі опалення до квартири №115 (перепаковано різьбове з'єднання зворотного клапана) та на подачі холодного водопостачання до квартири №115 (замінено прокладання на різьбовому з'єднанні приладу обліку води).