



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 23.04.2024 по 26.04.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 23.04.2024 по 26.04.2024 проведено такі роботи:

23.04.24р - під. №2, у технічній шахті у холі 3-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири №115 (заміна прокладки на різьбовому з'єднанні приладу обліку тепла).

23-24.04.24р - під.№2 виконані роботи з прочищення засмічення побутовим сміттям з частковим розбиранням лежака та стояка внутрішньобудинкової каналізації від однокімнатних квартир.

26.04.24р - під.№2 усунуто засмічення побутовим сміттям лежака та стояка внутрішньобудинкової каналізації від однокімнатних квартир.