



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 19.04.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 19.04.2024 проведено такі роботи:**

**19.04.24р - в котельні прочищені та промиті фільтри на рециркуляції гарячого водопостачання верхньої та нижньої зони D40 різьбові - 2 шт. , на контурі гріючої мережевої води - зворот від загального колектора до теплообмінників верхньої зони D80 фланцевий - 1 шт. , на звороті опалення квартир верхньої зони (після теплообмінників)- D80 фланцевий - 1 шт., на звороті мережевого контуру з теплообмінників гарячої води нижньої зони D100 – фланцевий - 1 шт. , на звороті мережевого контуру з теплообмінників гарячої води верхньої зони D80 - фланцевий - 1 шт.**