



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 22.04.2024 по 26.04.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 22.04.2024 по 26.04.2024 проведено такі роботи:

22.04.24р - в котельні будинку на трубопроводі, що подає і зворотньому внутрішньокотловому контурі замінені крани, що розвітрюють 1/2» -2 шт.

22.04.24р - у котельні прочищені та промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтри теплоносія на подачі від котлів № 1-3 до загального колектора мережевого контуру D150 фланцевий - 1 шт. на обігу від котлів № 1-3 до загального колектора мережевого контуру D150 фланцевий -1 шт., на мережному контурі подачі з котла D100-фланцевий - 1 шт. , гідромагнітрон на звороті теплоносія від котлів 1-3 до загального колектора мережевого контуру D150 фланцевий - 1 шт.

23.04.24р - в котельні прочищені та промиті фільтри на подачі теплоносія на бойлери нижньої та верхньої зони D50 різьбові - 2 шт, на звороті опалення квартир нижньої зони D80 фланцевий - 1 шт., на звороті опалення з нежитлових приміщень 2 різьбовий-1 шт, D50 різьбовий - 2 шт.

25.04.24р - у підвалі будинку прочищені та промиті фільтри на опалення квартир верхньої зони D65 фланцевий - 1 шт., на опалення квартир нижньої зони, підвалу та нежитлових приміщень D50 фланцеві - 4 шт., D20 різьбові - 2 шт.

26.04.24р - проведено покос трави по периметру будинку.