



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 15.04.2024 по 19.04.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 15.04.2024 по 19.04.2024 проведено такі роботи:

15.04.24р - на візку садовому замінено пошкоджену камеру колеса.

15-16.04.24р - корп.2 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 2-22 поверху D25 різьбові – 88 шт.

16.04.24р - в підвалі будинку корп.2 замінені засувки, що перекривають систему пожежогасіння паркінгу D100-2 шт.

16.04.24р - у паркінгу будинку проведена ревізія ручок та планове регулювання петель та доводчиків дверей, мастило замків та петель дверей.

16.04.24р - корп.№1, замінена ручка на перших вхідних дверях у паркінг будинку.

16-17.04.24р - корп.№1, №2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена ревізія ручок, планове регулювання петель та доводчиків дверей, мастило замків та петель дверей.

17.04.24р - у підвалі будинку корп.№1 усунуто засмічення побутовими відходами лежача внутрішньобудинкової каналізації та випуску в колодязь зовнішньої каналізації, очищений від стічних вод дренажний приямок.

17.04.24р - у паркінгу будинку усунуто причину течі на муфтовому з'єднанні трубопроводу системи поливу газонів, очищені від стічних вод дренажні приямки-3 шт.

17.04.24р - підготовлені до роботи системи поливу газонів-2 шт. : проведено ревізію з'єднань та запірної арматури, почищено форсунки, відкрито, заповнено водою, перевірено працездатність.

17.04.24р - на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.

18-19.04.24р - на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

18-19.04.24р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку корп.1,2 -2 шт.

18-19.04.24р - в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.

19.04.24р - корп.№1 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 36 шт.

19.04.24р - в підвалі будинку корп. № 1 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків-5 шт.

19.04.24р- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 3 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1.