



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мирослава Мисли, 50-Є у період з 11.04.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 11.04.2024 проведено такі роботи:

11.04.24р - у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації - 4 шт., випусків у каналізаційні колодязі - 4 шт. та дренажних приямків - 2 шт.

11.04.24р - проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 4 шт.

11.04.24р - в тепловому пункті будинку почищені та промиті фільтри на подачі опалення на будинок фланцевий D100 -1 шт., на звороті опалення з дому фланцеві D100 - 2шт, на подачі теплоносія на теплообмінник фланцевий D50-1 шт., на подачі холодної води на підігрів D80 фланцевий-1 шт, на рециркуляції гарячого водопостачання - різьбовий D50-1 шт.

11.04.24р - у тепловому пункті усунуто причину течі на врізанні під термометр на трубопроводі гарячого водопостачання, що подає, в будинок з теплообмінника.