



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 25.03.2024 по 30.03.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 25.03.2024 по 30.03.2024 проведено такі роботи:

25.03.24р - у технологічній шахті 1-3 поверхи замінено через перекриття ділянку стояка гарячого водопостачання №2 нижньої зони D40 мм – 8,0 м.п. з врізками на квартири 2,3 поверху та нежитлове приміщення 1-го поверху.

26.03.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку, підвал-10 поверх проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей, мастило замків та петель дверей.

26.03.24р – у холах 19-го поверху (права сторона), 16-го поверху (права сторона), 15-го поверху (ліва сторона), 6-го поверху (ліва сторона) на дверях виходів на холодні зони та на холодній зоні 19-го поверху на вхідних дверях на сходову клітку замінено доводчики дверей – 5 шт.

26.03.24р - у паркінгу будинку проведено планове регулювання петель і доводчиків дверей, мастило замків і петель дверей.

30.03.24р - у холі 13-го поверху усунуто причину течі на лежаку рециркуляції гарячого водопостачання від стояку №4 нижньої зони будинку D32 мм.