



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 30.04.2024 по 03.05.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 30.04.2024 по 03.05.2024 проведено такі роботи:

30.04, 02.05.24р - на прибудинковій території по периметру будинку під. №1, №2 проведено покос трави на газонах.

02.05.24р - під. №2 на перших вхідних дверях до будинку замінено пошкоджений циліндр замку.

02-03.05.24р - в бойлерних будинку під.№1, під.№2 почищено фільтри на подачі холодної води на підігрів нижньої зони (введення в бойлерні) – D40 різьбові - 2 шт., на циркуляції (зворот) гарячої води нижньої зони D 25 різьбові - 2 шт. перед баками гідроаккумуляторами - D40 різьбові - 2 шт. на подачі теплоносія на бойлерні D100 фланцеві-2 шт, на подачі опалення на нежитлові приміщення D65 фланцеві - 2 шт. , на подачі опалення на паркінг D65 фланцеві - 2 шт. , на звороті опалення нежитлові приміщення загальні D80 фланцеві - 2 шт., на звороті опалення нежитлові приміщення індивідуальні D15 - 8 шт., D20 - 1 шт, D25 - 2 шт.

02-03.05.24р - в котельнях будинку під.№1, під.№2 почищені фільтри на подачі холодної води на підігрів верхньої зони (введення в котельні) – D40 різьбові - 2 шт., на циркуляції (зворот) гарячої води верхньої зони D25 різьбові - 2 шт., перед баками гідроаккумуляторами - D40 різьбові - 2 шт. , на подачі теплоносія на бойлерні D100 фланцеві - 2 шт, на подачі опалення додому D100 фланцеві - 2 шт. , на звороті опалення з будинку D100 фланцеві - 2 шт.