



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 29.04.2024 по 30.04.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 29.04.2024 по 30.04.2024 проведено такі роботи:

29.04.24р - проведено роботи з діагностики та відновлення роботи системи контролю доступу будинку (оновлено базу контролю доступу та перевстановлено програму відеоспостереження).

30.04.24р - в котельні прочищені та промиті фільтри на звороті опалення квартир корп.1, корп.2 - D150 фланцеві - 2 шт., на звороті теплоносія з теплообмінника підігрів гарячої води верхньої зони - D100 фланцевий - 1 шт, на циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони - D 32 різьбовий - 1 шт., на подачі холодної води на підігрів верхньої зони - D65 фланцевий - 1 шт. , на подачі холодної води на котельню в т.ч підживлення опалення - D65 фланцевий - 1 шт.

30.04.24р - в бойлерній будинку прочищені та промиті фільтри на звороті теплоносія з теплообмінника підігрів гарячої води нижньої зони - D100 фланцевий - 1 шт ,на циркуляції гарячого водопостачання нижньої зони - D32 різьбовий - 1 шт., на подачі холодної води на підігрів нижньої зони - D65 фланцевий - 1 шт.