



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 13.05.2024 по 15.05.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 13.05.2024 по 15.05.2024 проведено такі роботи:

13-14.05.24р - під.1 у холах 2-22-го поверху прочищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир - D25 різьбові - 82 шт., під.2 у холах 2-22-го поверху прочищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир - D25 різьбові - 51 шт.

15.05.24г- під.№1 у підвалі будинку усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання D76 мм.