



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 23.05.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 23.05.2024 проведено такі роботи:

23.05.24р - під №2 у технологічних шахтах у холах 11-го та 13-го поверху усунуто причини течі на стояку пожежного водопостачання №2 верхньої зони D89 мм.