



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 29.04.2024 по 01.05.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 29.04.2024 по 01.05.2024 проведено такі роботи:

29.04.24р - проведено роботи з діагностики та відновлення роботи системи контролю доступу будинку (замінено блок живлення відеокамер).

30.04.24р - у підвалі будинку під. №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків - 4 шт.

30.04.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 4 шт. зовнішньої каналізації будинку під.2.

01.05.24р - в котельні прочищені та промиті фільтри на звороті теплоносія з теплообмінника підігріву гарячої води верхньої зони D100 фланцевий - 1 шт., на циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони D32 різьбовий - 1 шт, на подачі холодної води на котельні т.ч. підігрів верхньої зони - D65 фланцевий - 1 шт, на подачі холодної води на підігрів нижньої зони D65 фланцевий - 1 шт, на звороті опалення нежитлових приміщень D80 фланцевий - 1 шт. , на звороті опалення котельної D1» різьбовий -1 шт.

01.05.24р - в бойлерній будинку прочищені та промиті фільтри на циркуляції гарячого водопостачання нижньої зони D 1» різьбовий - 1 шт , на звороті теплоносія з теплообмінника підігріву гарячої води нижньої зони D100 фланцевий - 1 шт., на подачі холодної води - D65 фланцевий - 1 шт.