



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Новгородська, 46 у період з 29.04.2024 по 03.05.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 29.04.2024 по 03.05.2024 проведено такі роботи:

29.04.24р - на прибудинковій території будинку замінено форсунку на системі поливу газонів.

29.04-03.05.24р - під. №4, №3 з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з фарбування у два шари металевого огороження вхідних груп – зачистка, знежирення, фарбування –18 секцій.

29.04.24р - під.№1 з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення облицювальної плитки парпетів правої та лівої сходів, що відшарювалася, на 2-й поверх - зачистка плитки і основи від клею, ґрунтовка, укладання плитки-16 шт.

30.04.24р - під. №1-4 з боку лицьового фасаду будинку закінчено роботи з герметизації примикання вимощення до зовнішньої стіни.

01.05.24р - у підвалі будинку під. № 1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації -12 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

01.05.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 12 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1-4.

01.05.24р - на лицьовому фасаді будинку під №3 на поливальному випуску замінено поливальний кран 1/2» - 1 шт.

01.05.24р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування електрощитової будинку та електорщитових під'їздів № 1-4-4 шт.

01.05.24р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 4 шт.

01-03.05.24р - під.1-4 в холах 1-9-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрощитових - 36 шт.

02.05.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1-4 проведено плановий огляд стану світильників, датчиків руху та заміна ламп.

02.05.24р - замінені круглі світлодіодні панелі під. №1 у холах 4 та 9-го поверху - 2 шт. , під. №2 у холах 6 та 7-го поверху - 3 шт. , під. №3 у холах 5 та 6-го поверху-2 шт. та під. №4 - у холах 0 та 9-го поверху - 2 шт.

02.05.24р - замінені драйвера на круглі світлодіодні панелі під. №3 у холі 4-го поверху - 1 шт. та під. №4 в холі 7-го поверху-1 шт.

02.05.24р - під. №3 у холі 9-го поверху замінено датчик руху включення освітлення.

02.05.24р - на прибудинковій території будинку з боку лицьового та дворового фасаду проведено повторну обробку чагарників від грибкових захворювань.

02.05.24р - з боку лицьового фасаду будинку виконано покос трави на газонах.

03.05.24р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд світильників та заміна ламп.