



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 13.05.2024 по 17.05.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 13.05.2024 по 17.05.2024 проведено такі роботи:

13.05.24р - у вхідному тамбурі в будинок з боку дворового фасаду в обшивці гіпсокартонної стелі в місці перекривного крана спринклерної системи встановлені ревізійні дверцята.

13-15.05.24р - в холі 21-го поверху виконані роботи з ремонту стін – фінішна шпаклівка, шліфування, ґрунтовка, фарбування.

15.05.24р - у холі 25-го поверху в технологічній шахті замінено врізання на ПК у стояк системи пожежогасіння верхньої зони будинку D76 мм (зварювальні роботи).

15.05.24р - в котельні проведені зварювальні роботи з відновлення цілісності накопичувального бака 1000 л системи водопостачання нижньої зони.

15.05.24р - в технічній шахті в холі 5-го поверху замінено врізання 3/4» у стояк гарячого водопостачання №2 нижньої зони на квартиру №18 (зварювальні роботи).

16.05.24р - на накопичувальному баку 1000 л системи водопостачання нижньої зони замінено запобіжний клапан 3/4» і змонтовано трубопровід відведення води, що скидається.

17.05.24р - у технологічній шахті 6-го поверху усунуто причину течі на врізанні D 20 мм у стояк холодного водопостачання будинку на кв. 24 .