



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 29.04.2024 по 01.05.2024 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 29.04.2024 по 01.05.2024 проведено такі роботи:**

**29.04.24р - у технологічній шахті 15-16 поверху замінено через перекриття ділянку стояка гарячого водопостачання №4 верхньої зони D40 мм – 3,5 м.п. з врізанням на сушки для рушників квартири №63.**

**29.04.24р - в котельні прочищені та промиті фільтри на звороті опалення квартир нижньої та верхньої зони D80 фланцеві - 3 шт., на подачі холодної води на бойлери нижньої та верхньої зони D50 різьбові - 2 шт.**

**29.04.24р - у підвалі будинку прочищені та промиті фільтри на подачі опалення холів поверхів нижньої та верхньої зони D50 фланцеві - 2 шт.**

**01.05.24р - проведено покос трави на газонах по периметру будинку.**