



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 10.06.2024 по 14.06.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.06.2024 по 14.06.2024 проведено такі роботи:

10,12.06.24р - в котельні будинки промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони та теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

10.06.24р - у переході в паркінг будинку усунуто причину течі на лежку пожежного водопостачання D108 мм.

10.06.24р - у дворі будинку проведено покос трави на газонах.

10-11.06.24р - на території по периметру будинку виконано підрізування чагарників

11.06.24р - проведено покос трави по периметру прибудинкової території будинку.

12.06.24р - у підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації та випусків у каналізаційні колодязі.

12.06.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів - 3 шт. та лотків зовнішньої каналізації будинку.

13.06.24р - в котельні будинки промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи опалення верхньої зони

14.06.24р - в котельні на теплообміннику №1 опалення верхньої зони замінений дренажний кран 1» - 1 шт.