



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 17.06.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 17.06.2024 проведено такі роботи:**

**17.06.24р - в котельні будинку на виході з теплообмінника №1 гарячого водопостачання нижньої зони замінено пошкоджену корозією ділянку трубопроводу гріючого контуру D 76 мм.**

**17.06.24р - в котельні будинку на вході в теплообмінник №2 гарячого водопостачання нижньої зони замінено кран водопостачання, що перекриває, на підігрів D 50 мм - 1 шт.**