



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 18.06.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 18.06.2024 проведено такі роботи:

18.06.24р - у тепловому пункті будинку промиті розчином від накипу котлової та внутрішньобудинкової контури теплообмінника системи гарячого водопостачання.

18.06.24р - в тепловому пункті та в підвалі будинку прочищені та промиті фільтри на системі опалення та гарячого водопостачання: фланцеві D 125 - 1шт., D100 - 3 шт., різьбові D 25 - 1 шт., D 40 - 1 шт., D 50 - 1 шт.

18.06.24р - на лицьовому та дворовому фасадах будинку, для використання при обслуговуванні прибудинкової території встановлені та підключені в роботу поливальні крани -1»-3 шт., 1/2»- 1 шт.

18.06.24р - у підвалі будинку під. № 1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

18.06.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 5 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1-4.