



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ощепково 16-А у період з 11.06.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 11.06.2024 проведено такі роботи:

11.06.24р - у тепловому пункті будинку промиті розчином від накипу котлової та внутрішньобудинкової контури теплообмінника системи гарячого водопостачання.

11.06.24р - в тепловому пункті будинку прочищені та промиті фільтри на подачі опалення до будинку D 50 фланцевий -1 шт. ,на звороті опалення D50 фланцевий-1 шт., D80 фланцевий-1 шт., на подачі гарячої води в будинок D50 фланцевий-1 шт., на рециркуляції гарячої води D32 різьбовий-1 шт., на байпас гарячої води D ½ різьбовий-1 шт.

11.06.24р - в тепловому пункті будинку прочищені та промиті грязьовики на подачі та на обігу опалення - 2 шт.

11.06.24р - в насосній будинку прочищений і промитий фільтр на подачі холодної води в будинок D100 фланцевий-1 шт.

11.06.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 3 шт.