



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Архітектора Альошина, 5 у період з 25.06.2024 по 26.06.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 25.06.2024 по 26.06.2024 проведено такі роботи:**

**25.06.24р - у тепловому пункті будинку промиті розчином від накипу котлової та внутрішньобудинкової контури теплообмінника системи гарячого водопостачання.**

**25.06.24р - в тепловузлі будинку проведено чистку та промивку фільтрів на підведення теплоносія до теплообмінника фланцевого D100-1 шт., для гарячого водопостачання будинку фланцевого D65-1 шт. ГВП різьбовий D32-1 шт., теплопостачання фланцевий D100-2 шт., фланцевий D125-1 шт. на обрaті опалення фланцевий D100-1 шт, різьбовий D32-1 шт., на подачі опалення на нежитлові приміщення різьбовий D32-1 шт., різьбовий D20-1 шт. На рамці опалення прочищені та промиті грязьовики-2 шт.**

**25.06.24р - в насосній будинку почищений та промитий фільтр на подачі холодного водопостачання на нежитлові приміщення фланцевий D50-1 шт.**

**25.06.24р - у підвалі будинку під. №1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації – 12 шт. та випусків у каналізаційні колодязі .**

**26.06.24р - під.№1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 4 шт.**