



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 25.06.2024 по 26.06.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 25.06.2024 по 26.06.2024 проведено такі роботи:

25.06.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

25.06.24р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

25.06.24р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

25.06.24р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

25-26.06.24р - у холах 2-25 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 24 шт.

26.06.24р - у технологічній шахті 4-го поверху усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання №3 нижньої зони будинку D40 мм.