



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 08.07.2024 по 12.07.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 08.07.2024 по 12.07.2024 проведено такі роботи:**

**08.07.24р - у дворі будинку проведено покіс трави на газонах.**

**08.07.24р - корп.№1 у технологічній шахті 9-го поверху усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання №1 нижньої зони будинку D50 мм.**

**10.07.24р - в бойлерній будинку на теплообміннику системи гарячого водопостачання нижньої зони №1 на вході та виході внутрішньобудинкового контуру замінені пошкоджені корозією штуцера з різьбленнями D32 мм - 2 шт.**

**12.07.24р - в бойлерній будинку промитий розчином від накипу внутрішньобудинковий контур теплообмінника №1 системи гарячого водопостачання нижньої зони.**