



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 27.06.2024 по 28.06.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 27.06.2024 по 28.06.2024 проведено такі роботи:

27.06.24р - в котельні будинки промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.

27.06.24р - корп. №1, у технічній шахті в холі 11-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири №49 (перепаковано кришку фільтра грубого очищення на трубопроводі, що подає).

27-28.06.24р - в підвалі будинку корп. № 1, корп. № 2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків - 9 шт.

27-28.06.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 6 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1, №2.

28.06.24р - в бойлерній будинку промиті розчином від накипу котлової та внутрішньобудинкової контури теплообмінника №2 та котлової контур теплообмінника №1 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

28.06.24р - в котельні будинку на трубопроводі водопостачання, що подає, на підігрів в теплообмінник №1 гарячого водопостачання верхньої зони замінений перекриваючий кран D 32 мм - 1 шт.