



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 08.07.2024 по 11.07.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.07.2024 по 11.07.2024 проведено такі роботи:

08-09.07.24р - у підвалі будинку під. №1, під.№2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків - 9 шт.

08-09.07.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1,2.

09.07.24р - у дворі будинку проведено покіс трави на газонах.

10.07.24р - в котельній будинку на подачі внутрішньобудинкового контуру в теплообмінники системи гарячого водопостачання верхньої зони №1 та №2 замінені пошкоджені корозією штуцера з різьбленнями D25 мм - 2 шт.

11.07.24р - в котельній будинку промиті розчином від накипу внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.