



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 24.06.2024 по 28.06.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 24.06.2024 по 28.06.2024 проведено такі роботи:

24.06.24р - в котельні будинки промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи опалення верхньої зони.

27.06.24р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

27.06.24р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням - 3 шт.

28.06.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

28.06.24р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

28.06.24р - у холах 2-24 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 46 шт.