



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 02.09.2024 по 06.09.2024 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 02.09.2024 по 06.09.2024 проведено такі роботи:**

**02.09.24р - усунено засмічення побутовим сміттям лежака внутрішньобудинкової каналізації та випуску в колодязь зовнішньої каналізації.**

**03.09.24р - в котельні виготовлена та встановлена під обчислювач лічильника тепла верхньої зони кріпильна стійка з майданчиком.**

**03.09.24р - на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.**

**05.09.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**

**05.09.24р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.**

**05.09.24р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.**

**05.09.24р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням - 3 шт.**

**05-06.09.24р - у холах 2-24 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 46 шт.**

**05.09.24р - усунено засмічення побутовим сміттям лежака внутрішньобудинкової каналізації та випуску в колодязь зовнішньої каналізації.**

**05.09.24р - у насосній будинку усунуто причину течі на лежаку пожежного водопостачання D100 мм.**

**06.09.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей, змащування замків та петель дверей**

**06.09.24р - у паркінгу будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей, змащування замків та петель.**