



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 16.09.2024 по 17.09.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 16.09.2024 по 17.09.2024 проведено такі роботи:

16.09.24р - для посипання від криги пішохідних зон на прилеглій до будинку території закуплено та завезено сіль технічну - 300 кг.

17.09.24р - у паркінгу будинку -1 рівень усунуто підтікання на розтрубному з'єднанні лежака внутрішньобудинкової каналізації D100 на випуску з дому , -2 рівень усунуто підтікання на розтрубному з'єднанні трійника на переході стояка в лежак внутрішньобудинкової каналізації D100 (накладені).

17.09.24р - у котельні виконано перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів від газових котлів - 2 шт.