



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 27.08.2024 по 30.08.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 27.08.2024 по 30.08.2024 проведено такі роботи:

27.08.24р -в насосній будинку проведено підкачування компресором тиску в баках - гідроаккумуляторах-500 л №1 і №2 нижньої зони холодного водопостачання до 6,0 Атм. та в баках –гідроаккумуляторах – 300 л №1 та №2 верхньої зони холодного водопостачання до 7,0 Атм.

27.08.24р- на газоні з боку лицьового фасаду будинку виконано підготовку ґрунту посіву та посів трави.

28.08.24р- в котельні, після виконання робіт із встановлення нових приладів обліку тепла-2 шт. - На трубопроводах опалення пофарбовані зварні шви-7 шт. та відновлено теплоізоляцію.

30.08.24р на прибудинковій території проведено покос трави на газонах і по периметру будинку.