



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 01.10.2024 по 04.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.10.2024 по 04.10.2024 проведено такі роботи:

01.10.24р - під. №2, у технічній шахті у холі 11-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири №175 (замінено прокладки на різьбовому з'єднанні приладу обліку тепла).

02-04.10.24р - на прибудинковій території по периметру будинку під. №1 виконані та під.№2 ведуться роботи з ремонту плит покриття парапетів підпірних стін (фарбування).

03.10.24р - на прибудинковій території, в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

03-04.10.24р – під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків -2 шт.

03-04.10.24р - в насосній, бойлерній та котельній будинку під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 8 шт.

03-04.10.24р - під.№1 у холах 2-17-го поверху та під.№2 у холах 10-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф - 48 шт.