



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 17.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 17.10.2024 проведено такі роботи:

17.10.24р - під. №1 у технічному приміщенні 1-го поверху усунуто причину течі на колекторі опалення нежитлових приміщень - перепаковано різьбове з'єднання клапана, що розвоздушує.

17.10.24р - під. № 2, в котельні замінено реле тиску РМ-5 системи безпеки котла №1.