



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 21.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 21.10.2024 проведено такі роботи:

21.10.24р - під. №1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку – 16 шт. та випусків у каналізаційні колодязі .

21.10.24р - під.№1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.

21.10.24р - в паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу на -1-му рівні - дренажних воронок - 12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків - 6 систем та дренажних напрямків - 6 шт.

21.10.24р - під. №2, у технічній шахті у холі 11-го поверху усунуто причину течі на введенні гарячого водопостачання у квартиру №174 (перепаковано різьбове з'єднання приладу обліку).